



**Бак-водонагреватель BS  
Объём 750-2000 л**

**Технический паспорт**




**Вертикальный ёмкостный водонагреватель из стали  
с внутренним эмалированным покрытием**

## 1. Назначение изделия.

**1.1** Вертикальные емкостные водонагреватели предназначены для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами, системами централизованного теплоснабжения или гелио системами.

**1.2** Вертикальные емкостные водонагреватели рассчитаны на продолжительную работу без надзора, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем документе.

### Особенности модели:



- Накопитель изготовлен из стали S235JR
- Внутренняя поверхность эмали в соответствии с DIN 4753. Наружная поверхность – грунтовка.
- Подключение датчика температуры с помощью прижимной планки.
- Подключение ТЭН через фланец 062020.
- Все патрубки: НР с плоским уплотнением.
- Съёмная изоляция на основе твердого пенополиуретана толщиной 100 мм не содержит фторхлоруглеводород.
- Термометр и юстированные ножки в комплекте.

### Обозначение подключений:

- WW** - выход горячей воды  
**Z** - циркуляционный трубопровод  
**VL1** - вход контура отопления  
**RL1** - выход контура отопления  
**KW** - вход холодной воды  
**RFL** - контрольный фланец  
**E-HZG** – подсоединение ТЭН

Тип накопителя	BS-750	BS-1000	BS-1500	BS-2000
Артикул (без изоляции)	17227	17233	24464	24471
Артикул (Изоляция RAL 9006)	14583	14592	24484	24488
Артикул (Изоляция RAL 9010, 2002, 5015)	По запросу			

## 2. Технические характеристики.

Тип накопителя		BS-750	BS-1000	BS-1500	BS-2000
Емкость	л	750	1000	1500	2000
Диаметр без изоляции	мм	750	900	1000	1100
Диаметр с изоляцией	мм	950	1100	1200	1300
Изоляция	мм	100	100	100	100
Высота с изоляцией	мм	2082	2010	2250	2410
Высота по диагонали	мм	2050	2020	2260	2440
Площадь теплообменника	м <sup>2</sup>	2,7	2,9	4	4
Жидкостный объем в теплообменнике	л	22,8	24,5	34	34
Объемный расход в теплообменнике	м <sup>3</sup> /ч	4,2	4,6	5,1	5,1
Потери давления в теплообменнике	мбар	180	200	265	265
Коэффициент мощности по DIN		35	41	46	55
Мощность теплообменника (10°/80°/45°)	кВт	100,5	109,5	121,7	121,7
Производительность по горячей воде (10°/80°/45°)	л/ч	2470	2690	2990	2990
Макс. температура в емкости	С°	95			
Макс. давление в емкости	бар	10			
Макс. температура в теплообменнике	С°	160			
Макс. давление в теплообменнике	бар	25			
Наружная резьба трубопровода KW/WW	дюйм	G 1 1/2	G 1 1/2	G 2	G 2
Наружная резьба Z	дюйм	G 3/4	G 3/4	G 1	G 1
Наружная резьба теплообменника VL/RL	дюйм	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2	G 1 1/2
Подключение ТЭН E-HZG	дюйм	G 1 1/2			
Номинальный диаметр RFL	мм	DN 200			
Подключение датчика F1		Прижимная планка			
Подключение термометра		Опционально M8			
<b>Высота от уровня пола до:</b>					
KW	мм	157	180	230	255
RL	мм	280	320	375	400
VL	мм	967	947	1125	1150
Z	мм	1227	1197	1425	1450
WW	мм	1855	1760	1860	2005
E-HZG	мм	1032	1012	1200	1225
Вес:	кг	280	373	460	560

### 3. Комплект поставки.

Изоляция к вертикальному емкостному водонагревателю BSA поставляется в отдельной упаковке. Емкостный нагреватель поставляется собранным, без упаковки.

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Вертикальный емкостный водонагреватель BS	шт	1
2	Магниевый анод	шт	1
3	Термометр	шт	1
5	Глухой фланец DN 200	шт	1
6	Съемная изоляция	шт	1
7	Паспорт	шт	1

### 4. Устройство и работа.

**4.1** Вертикальный емкостный водонагреватель представляет собой бак, внутри которого расположен гладкотрубный теплообменник, рассчитанный на работу при максимальном давлении 25 бар и температуре 160°C на стороне системы отопления и на максимальное давление 10 бар и температуру 95°C на стороне ГВС. В бак сверху встроен съёмный магниевый анод для предотвращения коррозии. Нагрев всего объема воды в баке осуществляется змеевиком греющего контура.

**4.2** Горячая вода из системы отопления, или теплоснабжения поступает в теплообменник. В свое время холодная вода из системы холодного водоснабжения и, благодаря теплообмену, разогревается и накапливается. При начале водоразбора через патрубок горячего водоснабжения разогретая вода поступает в систему ГВС.

**4.3** В случае возможных сбоев в системе отопления или в качестве дополнительного теплового источника в бак может быть установлена система электроотопления, которая представляет собой электрический нагревательный элемент с резьбой 1 ½" НР, монтируется через переходной фланец DN200. ТЭН требует питания 220В и/или 400В, потребляемая мощность 3-9 кВт, в зависимости от модификации.

**4.4** Стальной водонагреватель выполнен с внутренним эмалевым покрытием, благодаря которому достигается высокая коррозионная стойкость.

### 5. Размещение и монтаж.

**5.1** Емкостные водонагреватели можно устанавливать только в помещениях с положительной температурой. Монтаж и запуск в эксплуатацию должен быть осуществлен специализированной фирмой. После первого запуска водонагревателя – проверить его на утечку в местах соединений. В качестве теплоносителя в теплообменнике применять воду, антифриз, но не пар.

**5.2** Обязка подключения к системе водоснабжения осуществляется согласно действующим нормам (см. рис.1)




Рис.1.

**Обозначения:**

1. Подача холодной воды в накопитель.
2. Расширительный бак ГВС.
3. Сливной кран.
4. Предохранительный клапан.
5. Шаровой запорный кран.
6. Манометр.
7. Обратный клапан.
8. Редуктор давления.

**5.3** При подключении к системе водоснабжения должна быть предусмотрена возможность слива воды из водонагревателя.

**5.4** Бак установить на ровную поверхность, регулировку произвести с помощью ножек.

**5.5** Монтаж изоляции:

Изоляция подвержена действию окружающих температур. Запрещается производить монтаж при температуре ниже 20°C в помещении. При монтаже в холодном помещении требуется нагреть изоляцию строительным феном до 20-25°C. При монтаже и перед выполнением подключений трубопровода к накопителю необходимо надеть изоляцию.

**Последовательность монтажа изоляции:**

1. Развернуть изоляцию, обернуть бойлер без натягивания и надеть, учитывая отверстия в чехле для патрубков.
2. Плавno разгладить изоляцию ладонью, чтобы она приняла форму накопителя, и молния чехла могла быть свободно застегнута.
3. Плавno застегнуть замок молнии сверху вниз без применения силы.
4. Надеть пластиковые крышки на фланец и на верхнюю часть бака.
5. Наклеить заглушки из комплекта вокруг вырезов под ответвления.

**5.6** Очистка теплообменника от накипи.

Если бойлер используется в районе с жесткой водой, рекомендуется ежегодно выполнять удаление накипи с теплообменника водонагревателя ГВС, чтобы сохранить функциональность.

## **6. Требования к обслуживанию.**

**6.1** Вода из системы отопления и санитарно-техническая вода не должны смешиваться.

Не должно быть циркуляции санитарно-технической воды в теплообменнике.

**6.2** Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы, рекомендуется 1 раз в год в рамках сервисного обслуживания оборудования.

**6.3** Измельчение более сильных отложений перед промывкой нужно производить только с помощью деревянного скребка. Недопустимо использование для чистки предметов с острыми кромками, особенно металлических.

**6.4** Очистка бака, проверка системы и арматуры ГВС должна проводиться минимум 1 раз в год.

**6.5** При возможности замерзания необходимо обеспечить бак защитой от замерзания или полностью слить воду из него.

**6.6** Группу безопасности бойлера необходимо регулярно проверять в период регламентного обслуживания.

## **7. Правила хранения, транспортирования и утилизации.**

**7.1** Вертикальный емкостный водонагреватель должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 1°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C.

**7.2** Транспортирование вертикального емкостного водонагревателя допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Транспортировку производить строго в вертикальном положении.

**7.3** Изделие не содержит драг/металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации.

**7.4** В зависимости от типа бака изоляция может быть мягкая (съёмная) или твердая (несъёмная). При непосредственном заносе бака на объект рекомендуется снимать мягкую изоляцию или кожух (для баков с твердой изоляцией) во избежание их повреждения и упрощения процедуры заноса.

## **8. Гарантии изготовителя.**

**8.1** Изготовитель гарантирует нормальную работу вертикального емкостного водонагревателя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

**8.2** Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты отгрузки со склада.

**8.3** Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель.

**8.4** Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения вертикального ёмкостного водонагревателя, несоблюдения требований настоящего паспорта, попадание вовнутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, наличия следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

## 9. Гарантия

Наименование изделия			
Артикул изделия			
Заводской номер изделия (наклейка/штамп на корпусе) *заполняется при монтаже	Дата	Подпись/Расшифровка	Печать
Дистрибьютор/Дилер/Партнер	Дата	Подпись/Расшифровка	Печать
Отметка о продаже через розничную сеть	Дата	Подпись/Расшифровка	Печать
Отметка о вводе в эксплуатацию	Дата	Подпись/Расшифровка	Печать

Гарантийный срок на оборудование составляет 5 лет с даты продажи, указанной в накладной.

Условием предоставления гарантии является наличие товарной накладной на оборудование.

При возникновении гарантийного случая покупатель предоставляет следующий перечень документов:

1. Акт в произвольной форме с описанием дефекта.
2. Качественную фотографию места дефекта (2-3 ракурса).
3. Описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая жидкость).
4. Накладную на оборудование.
5. Настоящий гарантийный талон.

Регламент рассмотрения гарантийного случая.

Перечисленные выше документы направляются в адрес розничного продавца или официального Дистрибьютора/Дилера/ ООО «ИНТЕКС ХОЛДИНГ УКРАИНА» в зависимости от того, через какую организацию была произведена окончательная покупка оборудования. Процесс рассмотрения случая при необходимости участия ООО «ИНТЕКС ХОЛДИНГ УКРАИНА» занимает не более 7 рабочих дней с момента:

1. Предоставления пакета документов и фотографий.
2. Поступления оборудования на склад ООО «ИНТЕКС ХОЛДИНГ УКРАИНА» при невозможности оценить дефект по п.1.

Срок службы оборудования составляет не менее 15 лет непрерывной эксплуатации при условии соблюдения требований завода-изготовителя.